

# GODKÄNNANDEBEVIS

# SC0503-11

## Golvbrunn avsedd för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem

- Innehavare** Alfix A/S, H.C Ørstedesvej 11-13, DK-6000 Kolding  
Tel: +45 75 52 90 11 , Fax: +45 75 50 40 11,  
E-post: [alfix@alfix.dk](mailto:alfix@alfix.dk), Hemsida: [www.alfix.dk](http://www.alfix.dk), Organisationsnr: DK76443815
- Produkt** Täthetssystem för golvbrunn Unidrain linjära golvbrunnar typ 1001-1004 samt Unidrain hörngolvbrunn 2001 i kombination med tätskikt Alfix Våtrumsmatta VTgF med Tätningsmassa Alfix 2K, för golv med ytskikt av kakel/klinker. Brunnsmanschett av typ Alfix.H alt L
- Avsedd användning** System för installation och tätning vid golvbrunn avsedd för väggnära placering.
- Godkännande** Produkten har verifierats mot ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem” i samarbete mellan SITAC, Säker Vatteninstallation, Bygggeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll.
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning Våtrum, Tätskikt med Alfix foliesystem, daterad 07.2010  
Alfix – Våtrum, Försegling mot golvbrunnar, daterad 05.2011  
Unidrain Byggvägledning-web daterad april 2011
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall för systemet utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2008-12-19, och diarienummer 210-08-0290 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Alfix A/S, Kolding.

Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad produkt alternativt emballage samt på monteringsanvisning och omfattar:

**På monteringsanvisning**

Innehavare

Godkännandeorgan

Godkännandets nummer

**Alfix, Kolding**

**SP SITAC**

**SC0503-11**

**På produkt (manschett eller försegling)**

Tillverkare

Typbeteckning

Spårbarhetsdata (På emballage)

Kontrollorgan

**Alfix, Kolding**

**Alfix Seal-Strip**

**Batchnummer**

**SP**

Bedömningsunderlag Rapport TT\_08-11-2010\_408857 samt TT\_11-08-2010\_372031 från Teknologisk Institut, Rapport PX01301 samt FX111703B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kommentarer Detta godkännandebevis är utställt enligt ”Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem” i samarbete mellan SP SITAC, Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll.

Golvbrunn skall ha gällande typgodkännande och vara märkt i enlighet med typgodkännandet

Tätskikt skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2016-09-26



Leif Lundqvist



Håkan Thiman